

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
міської ради

13 грудня 2018 року № 397


Нормативи питного водопостачання для населення м. Старокостянтинів

№ п/п	Види благоустрою житлового фонду	Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	м ³ /міс	л/добу	м ³ /міс
1	2	3	4	5	6
Багатоквартирні житлові будинки					
1	з санітарним вузлом загального користування	50	1,55	50	1,52
2	з водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів	150	4,65	150	4,65
3	з водопроводом і каналізацією, ваннами і водопідігрівачами різних типів*	250	7,75	250	7,75
4	з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душами	210	6,51	210	6,51
5	Те ж саме при відсутності подавання гарячої води	230	7,13	230	7,13
Гуртожитки					
	з душами при всіх житлових кімнатах	140	4,34	140	4,34
Приватні житлові будинки					
1	з користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок	50	1,55	-	-
2	з користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів	120	3,72	-	-

1	2	3	4	5	6
3	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів	175	5,43	175/0	5,43/0
4	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), ваннами і водопідігрівачами різних типів*	225	6,98	225/0	6,98/0

Примітка: для даного виду благоустрою до водопідігрівачів різних типів відносяться: електродігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі.

Керуючий справами



В. Янзюк