

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
міської ради

13 грудня 2018 року № 397

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

№ п/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин
			загальна	у т.ч. гаряча	
1	2	3	4	5	6
1	Готелі, пансіонати і мотелі:				
	категорії* з пральнею	1 мешканець	120	70	24
	категорії** з пральнею	1 мешканець	150	90	24
	категорії*** з пральнею	1 мешканець	190	100	24
	категорії**** з пральнею	1 мешканець	230	140	24
	категорії***** з пральнею	1 мешканець	300	180	24
2	Лікувально- профілактичні та санітарно- профілактичні заклади:				
	із загальними ваннами та душами;	1 ліжко	120	75	24
	з санітарними вузлами, які близько до палат;	1 ліжко	200	90	24
	інфекційні	1 ліжко	240	110	24
3	Санаторії та санаторії- профілакторії, заклади				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	відпочинку та туризму:				
	із загальними душами	1 ліжко	130	65	24
	із душами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	150	75	24
	із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	200	100	24
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:				
	з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни	1 місце	60	30	24
	з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями	1 місце	200	100	24
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати				
	з денним перебуванням дітей:				
	з їдальнями на півфабрикатах	1 дитина	40	20	10
	з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина	80	30	10

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	із цілодобовим перебуванням дітей:				
	з їдальнями на півфабрикатах;	1 дитина	60	30	24
	з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	1 дитина	120	40	24
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8	8
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту	1 працівник	15	6	8
8	Підприємства загального харчування:				
	без приготування	1 страва	2	1	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	їжі				
	з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	1 страва	12	4	
	з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	10	3	
	Крамниці:				
9	продовольчі без холодильних установок	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу	250	65	8
	промтоварні	1 робітник в зміну	20	8	8
10	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	4	10
		1 працівник в зміну	30	12	10
	Аптеки:				
11	торговий зал і допоміжні приміщення	1 працівник	30	12	12
	лабораторія приготування ліків	1 працівник	310	55	12
12	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33	12
13	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:				
	для глядачів	1 чоловік	8	3	4
	для артистів	1 чоловік	40	25	8
14	Стадіони і				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	спортзали:				
	для глядачів	1 місце	3	1	4
	для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	50	30	11
	для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	100	60	11
15	Плавальні басейни:				
	для глядачів	1 місце	3	1	6
	для спортсменів, які приймають душ	1 особа	100	60	8
	поповнення басейну	% від ємкості	10	-	8
16	Лазні:				
	для миття в мильній з полосканням в душах	1 відвідувач	180	120	3
	те ж саме з прийманням оздоровчих процедур	1 відвідувач	290	190	3
	душова кабіна	1 відвідувач	360	240	3
	ванна кабіна	1 відвідувач	540	360	3
17	Пральні:				
	не механізовані;	1 кг сухої білизни	40	15	-
	механізовані	1 кг сухої білизни	75	25	-
18	Виробничі цехи:				
	звичайні	1 працівник в зміну	25	11	8

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год.	1 працівник в зміну	45	24	6
19	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	500	270	-
20	Заливання поверхні ковзанки	1 м ²	0,5	-	-
21	Ручне миття автотранспорту за допомогою шлангу				
	автобуси	1 автомобіль	500	-	-
	вантажні автомобілі	1 автомобіль	500	-	-
	легкові автомобілі	1 автомобіль	300	-	-
	мотоцикли	1 автомобіль	50	-	-

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючі персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Продовження додатка

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві - 3; для ресторанів - 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе - 0,45; для ресторанів - 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

Керуючий справами

В. Янзюк